

Energianvändning nyckeltal per sjukhus - 2020

FÖRVALTNINGSOBJEKT	A-temp [m ²]	EL använd energi [kWh/m ²]	VÄRME använd energi [kWh/m ²]	KYLA använd energi [kWh/m ²]	ANVÄND ENERGI Nyckeltal enligt Locum definition [kWh/m ²]	Stadsvatten till förvaltningsområdet/objekt [l/m ²]
Huddinge sjukhusområde exkl. by E	370 392	107	92	27	226	494
Karolinska sjukhusområdet Solna	123 225	128	123	43	293	656*
Danderyd sjukhus	201 271	94	109	12	215	701
Norrtälje sjukhus	27 807	92	114	21	227	559
S:t Görans sjukhus	105 785	101	73	16	190	689
Södertälje sjukhus	75 168	106	67	15	188	395
Södersjukhuset	212 375	103	92	26	221	757
S:t Eriks sjukhusområde	28 407	82	88	6	176	394
Sabbatsbergs sjukhus	76 181	65	78	15	158	413
Sollentuna sjukhus	31 986	48	82	0	130	567
Jakobsbergs sjukhus	22 934	71	92	0	162	451
Stadshagsvägen	2 245	24	123	0	147	95
Kungsholmens BUP	1 486	36	122	0	158	296
Löwenströmska sjukhuset	50 964	91	85	0	175	894
Spånga familjecentral	869	59	102	0	161	304
Serafen	8 797	41	100	4	145	201
Landstingshuset	13 309	65	96	9	169	325
Rosenlunds sjukhus	52 062	49	91	15	155	441
Dalens sjukhus	35 310	65	89	4	159	495
Handens sjukhus	27 077	51	124	0	175	437
Ankarets behandlingshem	5 592	55	110	0	165	449
Nacka sjukhus	44 312	69	104	10	184	470
Örnsbergs behandlingshem	1 965	103	133	0	236	1125
Maria sjukhus, Wollmar Yxkullsgatan 25	16 250	67	110	11	189	445
Grimman 2, Wollmar Yxkullsgatan 27	7 055	50	155	0	205	230
Ytterö	5 075	70	118	0	188	442
Lindegården	1 611	91	167	0	259	1074
Helix rättspsykiatri	15 570	94	61	26	182	626
Locum	1 565 080	94	95	19	208	528

KOMMENTAR:

UPPFÖLJNING AVSER LOCUM DEFINITION ANVÄND ENERGI

KAROLINSKA SJUKHUSOMRÅDET SOLNA - 2020-01-01 påbörjades en förändrad energiuppföljning av Solna. Den nya uppföljningen innefattar enbart byggnader som är tänkta att behållas på längre sikt och görs för att vara möjligt att följa energieffektiviseringsarbetet. Detta skulle inte varit fallet annars, då den minskade energianvändningen för hela förvaltningsområdet de senaste åren till stor del berott på utflyttningar och tomställningar. Byggnader som ingår i statistiken är L (exkl. L8), M1, M8, N, Q, S och T.

*- Pga. saknad av mätning för vatten till LMNQST (det som följs upp från och med 2020-01-01) är allt vatten till området inkluderat och dividerat med områdets totala A_{temp} (327 677 m²)

HUDDINGE - By E är borttagen från energiuppföljning under året pga. tomställning

BROMMA SJUKHUS - Såld under 2020